

PO.ZUZ.2.421.536.2018.MM

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1566 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 6.11.2018r. na wniosek Wójta Gminy Łęka Opatowska z/s ul. Akacyjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych (utwory wodonośne czwartorzędowe) składającego się z dwóch studni: studni nr 2 zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 471/6 (obręb Łęka Opatowska) oraz studni nr 4 zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 431/5 (obręb Trzebień), gm. Łęka Opatowska.

Pobór wód podziemnych z ww. ujęcia Łęka Opatowska – Trzebień prowadzony będzie przez okres całego roku dla potrzeb wodociągu komunalnego w ilości

$$\begin{aligned} Q_{\max} &= 0,007 \text{ m}^3/\text{s}, \\ Q_{\text{śr.db}} &= 356,0 \text{ m}^3/\text{db}, \\ Q_{\max.\text{roczne}} &= 130000,0 \text{ m}^3/\text{rok}. \end{aligned}$$

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, pok. nr 225 w godzinach 8.00 do 15.00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości z sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informację o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona podana do publicznej wiadomości (BIP, tablica ogłoszeń) w wyznaczonym terminie, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Łęki Opatowskiej (epuap)
z/s ul. Akacyjowa 4, 63- 645 Łęka Opatowska
2. Starostwo Powiatowe w Kępnie (epuap)
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
3. A/a.